

## Appalto piscina di Urbania

Chiarimento sul punto 2 del disciplinare di gara ed esattamente cosa si intende per profondità da mt. 1 a mt. 1.70.

In riferimento alla richiesta pervenuta via posta elettronica da parte della Ditta Marche Service Soc. Coop. A r.l. con la presente si specifica che la stazione appaltante, in considerazione della destinazione funzionale ludico ricreativa della struttura natatoria esterna, valuterà proposte progettuali che prevedano la realizzazione di una piscina che dovrà essere realizzata in modo che in nessun punto si abbia una profondità minima inferiore ad un metro e che in nessun punto si abbia una profondità massima superiore ad mt 1,70, fermo restando che la superficie dovrà essere di almeno mq 140.

Il Responsabile del procedimento  
Avv. Amedeo Montanari